



УСПН по городу Бишкек и Чуйской  
Области, пр. Манаса 101  
(Тузгандук жана аймактык бөлүмдөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)  
(Индекси, дарезги, телефону/Индекс, адрес, телефон)

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ  
АКТ ПРОВЕРКИ

02-000959

2022 ж(г). «24» 06  
(Акт түзүлгөн күнү)  
(Дата составления акта)

С. Чок-Дам  
(Текшерүү жүргөн орду)  
(Место проведения проверки)

Соц. и.к. Мамикова

(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)

Директор: Фейшенатиева Т.А.

(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, шимердигинин түрү/ИНН место регистрации и вид деятельности проверяемого субъекта)

ИИИ

Мен/Мною

Госинспекторам Ибраимован Э.К.

(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, субөлүгүнүн номери/ФИО, должность и номер служебного

удостоверения лица, проводившего проверку)

Негиз/Основание

Приказ СГН при ИИИ КР за № 01-05/18  
от 22.04.2022

(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери/

Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов

(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии

Фейшенатиева Т.А. - директор

(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период

24.06.2022г

(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүү жүргүзүлдү/проведена проверка

Мамикова

Текшерүүнүн түрү (указатъ вид проверки)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено

(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу./Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушений, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов.)

### Замечание по пожарной безопасности

- Не разработана и вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности для складских и архивных помещений (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.2, прил.3).
- Электропровода эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.80).
- Деревянные конструкции чердачных помещений не обработано огнезащитным составом (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.35).
- Помещения склада и архива не оборудована автоматической системой пожаротушения (Перечень объектов подлежащих оборудованию АПС ППКР №196 от 29.04.2011, п.4.2).
- В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу, не установлены предписывающие знаки "ВЫХОД" подключенные к системе аварийного освещения при пожаре (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.34).
- Эвакуационный выходы и пути загромождены различными предметами, изделиями и т.д. (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.32)..
- Не организовано добровольная пожарная дружина (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.3, п/п. 2).
- На дверце шкафа пожарного крана не указано: буквенный индекс "ПК" (пожарный кран), порядковый номер пожарного крана, номер телефона ближайшей пожарной части. ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.122).
- Пожарные краны не подвергается техническому обслуживанию и проверяется на работоспособность путем пуска воды, с регистрацией результатов проверки в специальном журнале или составлением акта. ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.119).
- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами. Пожарные рукава должны быть сухими и хорошо скатанными (уложенными). Пожарный рукав должен быть присоединен к клапану (вентилю) и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку рукавов на новую складку. ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.121).
- Не проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности с сотрудниками и персоналом. ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.3, п/п 3).
- Электропровода эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.80 ,п/п.1).
- На дверях чердачных и подвальных помещений отсутствуют надписи о месте хранения ключей(ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.36).





УСПН по г. Бишкек и Чуйской области  
(Тузумдук жана аймактык бөлүнүштөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)  
пр. Манаса 101  
(Дареги, телефону/Адрес, телефон)

КОНТРОЛДУК ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ  
АКТ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

2022ж(г). «  »  
(Акт түзүлгөн күнү)  
(Дата составления акта)

с. Эри-Аман  
(Текшерүү жүргөзгөн ордун)  
(Место проведения проверки)

СОШ им. К. Маникова  
(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)  
Директор: Бейшеналиева Э. А.  
(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, ишмердиги/ИНН место регистрации и вид деятельности проверяемого субъекта)

ИИ:

Мен/Мною Госинспектором Ибраимовом Э. К. уд № 024  
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, кубулгунун номуру/ФИО, должность и номер служебного)

Негиз/Основание АКТ проверки удостоверения лица, проводившего проверку  
01:24.06.2022г.  
(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери)

Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов

(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии Директора: Бейшеналиева Э. А.

(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период

(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено

(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана жалпы кырдаалдын акыбалы конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондогу, текшерилүүчү субъект мыйзам ченемдеринин жана мыйзамдуу ченемдик актылардын кайсы конкреттүү талаптарын бузгандыгы тууралуу текшерилүүчү субъекттин өзүнүн документтерин көрсөтүп, далилдөө менен кенен баяндалат. Эгерде кемчиликтер табылбаса, бул тууралуу дагы актыда жазылат/Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, представленных или не представленных для проведения проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов субъекта проверки, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, конкретных норм законов и подзаконных нормативных актов, нарушенных субъектом проверки, если нарушения не установлены, то об этом в акте производится соответствующая запись).

В ходе контрольной проверки выявлено следующие нарушения.

— В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационному выходу или непосредственно наружу, не установлены предписанные знаки "ВЫХОД" подключенные к системе аварийного освещения при пожаре (ППБ ПСР №381 от: 22.08.2018г. п.34.)

— Не проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности с сотрудниками и персоналом.  
(ППБ ПСР №381 от: 22.08.2018г. п.3, п/п 3.)

Өртү көзөмөлдөө боюнча кызматтын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү, колу/  
ФИО должностных лиц Службы по пожарному надзору, проводивших проверку, подпись

Тосимельдор

Ибраимов Э.Ф.

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/  
ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

Директор

Бемшинаева Э.А.



УСПН по г. Бишкек и Чуйской области  
(Тузумдук жана аймактык бөлүнүүчүлөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)  
пр. Манаса 101  
(Дареги, телефону/Адрес, телефон)

**КОНТРОЛДУК ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ  
АКТ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ**

2022 ж(г). «  »  
(Акт түзүлгөн күнү)  
(Дата составления акта)

Э. С. Токтоналиев  
(Текшерүү жүргөн орду)  
(Место проведения проверки)

СОШ им. К. Маныкова  
(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)  
Директор Бешималиева Ч. А.  
(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, шимердиги/ИНН место регистрации и вид деятельности  
проверяемого субъекта)  
ИИИ

Мен/Мною Гос инспектором Ибраимовым Э. К. № 1-024  
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, куболуугунун номуру/ФИО, должность и номер служебного  
удостоверения лица, проводившего проверку)

Негиз/Основание 165 проверка по № 02-000959  
01.24.01.2022г.  
(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери/  
Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов  
(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии Директора Бешималиева Ч. А.  
(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъектинин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/  
Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период  
(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/  
Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено  
(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана жалпы кырдаалдын акыбалы конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу, текшерилүүчү субъект мыйзам ченемдеринин жана мыйзамдуу ченемдик актылардын кайсы конкреттүү талаптарын бузгандыгы тууралуу текшерилүүчү субъекттин өзүнүн документтерин көрсөтүп, далилдер менен кенен баяндалат. Эгерде кемчиликтер табылбаса, бул тууралуу дагы актыда жазылат/Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, представленных или не представленных для проведения проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов субъекта проверки, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, конкретных норм законов и подзаконных нормативных актов, нарушенных субъектом проверки, если нарушения не установлены, то об этом в акте производится соответствующая запись).

В ходе контрольной проверки выявлено  
следующие нарушения

— В коридорах, на лестничных площадках  
и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам  
или непосредственно наружу не установлены  
предписывающие знаки "ВЫХОД" и дефлекторы  
к системе аварийного освещения при пожаре  
(ППБ ПКР № 381 от 22.08.2018, п. 34)

— Не проводился инструктаж о мерах пожарной  
безопасности с сотрудниками и персоналом.  
(ППБ ПКР № 381 от 22.08.2018, п. 3, п. 1 п. 3)

Өртү көзөмөлдөө боюнча кызматтын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү, колу/  
ФИО должностных лиц Службы по пожарному надзору, проводивших проверку, подпись

Кобинелетор

Идрисов 7.1.

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/  
ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

Директор

Темманалиева Т.А.

**Предписание для устранения**

- Разработать и вывесить инструкцию о мерах пожарной безопасности (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г,п.2,прил.3).
- Запретить размещение в помещении электрощитовой и бойлерной разного рода материалов(ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.80 ,п/п.7).
- Производить соединения, оконцевание, и ответвление жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов(ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г,п.71).
- Не допускать провисание электропроводов, соприкосновение их между собой и конструктивными элементами. (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.91).
- На дверце шкафа пожарного крана указать: буквенный индекс "ПК" (пожарный кран), порядковый номер пожарного крана, номер телефона ближайшей пожарной части. ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.122).
- Пожарные краны не реже чем через каждые шесть месяцев подвергать техническому обслуживанию и проверять на работоспособность путем пуска воды, с регистрацией результатов проверки в специальном журнале или составлением акта. ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.119).
- Разработать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ЧС ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.123).
- Эвакуационные выходы и пути не загромождать мебелью и различными предметами (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.32, п/п.2).
- Имеющиеся огнетушители перезарядить и дополнительно обеспечить огнетушителями ОП-5 или ОП-4 (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г,п.103,прил.1).
- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовать рукавами и стволами. Пожарные рукава должны быть сухими и хорошо скатанными (уложенными). Пожарный рукав должен быть присоединен к клапану (вентилю) и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку рукавов на новую складку. ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.121).
- Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с сотрудниками и персоналом. ( ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.3, п/п 3).

Срок устранения : 20 дней

Инспектор:

Э.Ибраимов



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Кодекс Кыргызской Республики  
(Эскертме жазууну аткарбай койгон учурда текшерилүүчү субъекттин жоопкерчилигин аныктаган мыйзамдын ченемин конкреттүү корсотуу/Указание конкретной нормы закона, устанавливающего ответственность проверяемому субъекту в случае невыполнения)

(Текшерүү жүргүзгөн кызматкердин аты-жөнү, колу, датасы/ФИО, проводившего проверку, подпись, дата)

Госинспектор  Сыромуев Э.К.  
26.06.2025

Азыркы берилген эскертме аткарылбаган учурда **Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин** \_\_\_\_\_ беренелеринин негизинде айыпка тартуу каралат/Невыполнение настоящего предписания влечет наложение штрафа в соответствии со статьями 143 Кодекса Кыргызской Республики **"О правонарушениях"**.

Эскертмени алдым/Предписание получил Директор: Бейшеналиева Т.А.  
24.06.2025  
(Аты-жөнү, колу, датасы/ФИО, подпись, дата)

